



Τρίπολη, 17 - 7 - 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

1. Στοιχεία εγκατάστασης	
Φορέας Εκμετάλλευσης	
Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε. – Κ. ΔΕΔΕΣ
Είδος Επιχείρησης	ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ Ή ΕΝΣΙΡΩΣΗ ΦΛΟΙΔΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Έδρα Επιχείρησης	4 ^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΡΓΟΥΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τηλέφωνο Έδρας	2751028000
FAX Έδρας	2751028010
Τόπος Εγκατάστασης	4 ^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΡΓΟΥΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τηλέφωνο Εγκατάστασης	2751028000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
Υπεύθυνος Εγκατάστασης	ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιδιότητα	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	i.boulmetis@hji.gr
Τηλέφωνο	2751028000 - 6944948008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)	
Διευθυντής Ασφαλείας	ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιδιότητα	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	i.boulmetis@hji.gr
Τηλέφωνο	2751028000 - 6944948008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Τεχνικός Ασφαλείας	ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ιδιότητα	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	boulmetie@gmail.com
Τηλέφωνο	2751028000 - 6934735850
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)	
Επόπτης Εγκατάστασης	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση)	2751028000 - 6942466648 - 6944948008
2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016	
<p>Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στη Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: 31/05/2016).</p>	
3. Δραστηριότητες εγκατάστασης	
<p>Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε. – Κ. ΔΕΔΕΣ» στο 4^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΡΓΟΥΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, της Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ, του Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, δραστηριοποιείται στον τομέα της ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα, εκχυμώνει και παράγει συμπύκνωμα χυμού εσπεριδοειδών, καθώς και πουρέ πυρηνόκαρπων, τα οποία διατίθενται σε βαρέλια ή βυτία. Δευτερεύον προϊόν της διαδικασίας είναι οι φλοίδες των φρούτων, οι οποίες διατίθενται ως ζωοτροφή. Για την παραγωγική της διαδικασία η εταιρία χρησιμοποιεί ως καύσιμο το LPG, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των επικινδύνων ουσιών. Συγκεκριμένα, διαθέτει δύο δεξαμενές, 50 m³ και 100 m³. Το LPG είναι υγρό και ιδιαίτερα εύφλεκτο όταν είναι σε αέρια μορφή και επίσης, μπορεί να κάνει αυτοανάφλεξη όταν έρθει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Γι αυτό η εταιρία παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση αυτού. Επίσης, σε περίπτωση προβλήματος, υπάρχουν όλα τα μέτρα αντιμετώπισης και περιορισμού του προβλήματος. Συγκεκριμένα, υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας και κατασβεστικά μέσα με ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα και αφρό. Γίνονται ετησίως ασκήσεις και εκπαιδεύσεις προσωπικού, τόσο από την επιχείρηση, όσο και από την Π.Υ. Αργούς.</p>	
4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας	
<p>Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.</p>	
Κοινή ή Γενική Ονομασία	Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά
Υγραέριο	Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη
5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016	

Δεν υφίστανται μετατροπές στην εγκατάσταση	
6. Περαιτέρω πληροφορίες	
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης	28/06/2019
Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ).
7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα)	
Δεν υπάρχουν	
7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε. – Κ. ΔΕΔΕΣ»	
Δεν υπάρχουν	
7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε. – Κ. ΔΕΔΕΣ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση	
Δεν υπάρχουν	

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ' αριθ. 172058/2016 - ΦΕΚ 354Β').

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αργολίδας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, ΤΚ 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ