



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ναύπλιο, 16/07/2020

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου
Ταχ. Κώδικας : 21100
Τηλέφωνο : 27523-60398, 402
FAX : 27523-60403

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αργολίδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας (τμήμα Α) & παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στα κτίρια της Π.Ε. Αργολίδας (τμήμα Β), σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επιμεριζόμενος σε:

ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ΚΑΕ 1725 (Απόφαση ανάληψης δαπάνης α/α 1631).

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

ΤΜΗΜΑ Β: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στα κτίρια της Π.Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ΚΑΕ 0869 (Απόφαση ανάληψης δαπάνης α/α 1632).

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα Τμήμα ή για το σύνολο των Τμημάτων.

Μειοδότης/ες θα αναδειχθεί ο Οικονομικός φορέας με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Τμήμα (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό αυτό καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (και ο υπεργολάβος, μόνο σε περίπτωση που το ποσοστό της υπεργολαβίας ξεπερνά το 30% της σύμβασης) υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία:

- 1. υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα – Παράρτημα ΙΙ)**
- 2. φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)**
- 3. ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ)**

Ο κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό – νομικό πρόσωπο) δύναται να απευθύνει και να καταθέσει έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά **έως 24/07/2020** στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού τα Π.Ε. Αργολίδας, με αίτηση η οποία και θα πρωτοκολληθεί.

**Με Εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης**

Επαμεινώνδας Μαυρόγιαννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση, συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αργολίδας, που βρίσκονται στο 3^ο χλμ παραλιακής οδού Ναυπλίου-Νέας Κίου.

Πριν την εγκατάσταση του νέου συστήματος θα πρέπει να αποξηλωθεί ολοσχερώς υφιστάμενο αλεξικέραυνο τύπου Lightning Repeller, που βρίσκεται εγκατεστημένο σε ιστό στην οροφή του κεντρικού κτιρίου.

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Αργολίδας βεβαίωση πλήρους και καλής λειτουργίας της εγκατάστασης για τουλάχιστον ένα έτος, καθώς και βεβαίωσης μέτρησης των γειώσεων.

Εφόσον απαιτηθεί γερανοφόρο όχημα ή αναμικτήρας σκυροδέματος ή άλλο μηχανήμα έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών το κόστος αυτών θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα επιβαρύνει το κόστος τυχόν άλλων υλικών ή εργασιών που απαιτηθούν π.χ. εργασίες εκσκαφών, σκυρόδεμα κλπ.

Η αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2^Α.Κεντρικό Κτίριο Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την προστασία του κεντρικού κτιρίου και υπαίθριου χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία τριών κατακόρυφων (3) ακίδων τύπου FRANKLIN, διαστάσεων Φ16Χ2000 mm, οι οποίες θα τοποθετηθούν επί της οροφής του κτιρίου στο υψηλότερο σημείο με κατάλληλα στηρίγματα και εν συνεχεία θα συνδέεται με τη γη με αγωγούς καθόδου.

Η διοχέτευση του κεραυνικού ρεύματος στο σύστημα γείωσης θα γίνεται από δύο (2) αγωγούς καθόδου. Οι αγωγοί θα είναι από κράμα αλουμινίου AlMgSi Φ8mm και θα τοποθετηθούν κατακόρυφα κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου μέσω κατάλληλων στηριγμάτων.

Το σύστημα γείωσης θα είναι ενδεικτικά από χαλύβδινα επιχάλκωμένα ηλεκτρόδια διάστασης διαμέτρου Φ14mm και μήκους τουλάχιστον 1,5 m, πάχους επιχάλκωσης 250 μm και θα πρέπει να

ληφθεί μέριμνα για την επίτευξη της κατά το δυνατόν χαμηλότερης ωμικής αντίστασης, αλλά οπωσδήποτε χαμηλότερη από 10Ω. Ο εργολάβος υποχρεούται μετά το πέρας της εγκατάστασης να πραγματοποιήσει μέτρηση της αντίστασης γείωσης, με κατάλληλο γειωσόμετρο που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης δημοσίου φορέα. Τα αποτελέσματα της μέτρησης θα υποβληθούν εγγράφως στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Αργολίδας

Τα ηλεκτρόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό (Cu-E) διατομής 50 mm² και οι συνδέσεις θα γίνονται με την βοήθεια χάλκινων περιλαίμιων κατάλληλης διατομής.

Στην γείωση θα υπάρχει πλαστικό φρεάτιο διαστάσεων 30X30 cm από PVC αντοχής τουλάχιστον 5 τόνους, με πλαστικό κάλυμμα το οποίο θα φέρει τη σήμανση γείωσης και θα μπορεί να γίνει η μέτρηση της αντίστασης γείωσης.

Η στήριξη και η διέλευση κάθε αγωγού καθόδου, θα γίνει με κατάλληλα στηρίγματα απόστασης. Στον αγωγό καθόδου θα παρεμβάλλεται λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχους γείωσης και θα τοποθετηθεί κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος. Ο αγωγός θα περιβάλλεται από προστατευτικό σωλήνα σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων από το έδαφος.

Πίνακας Α απαιτούμενου εξοπλισμού του νέου αντικεραυνικού συστήματος.

Ακίδες τύπου FRANKLIN Φ16X2000 mm:	3 TEM.
Στηρίγματα πλευρικής στήριξης ακίδων:	9 TEM
Σύνδεσμοι ακίδας με αγωγό καθόδου:	3 TEM
Δύο αγωγοί καθόδου αλουμινίου (AlMgSi) διατομής Φ8mm	60 M
Στηρίγματα αγωγού καθόδου τοιχοποιίας	60 TEM
Αγωγός γείωσης χάλκινος (Cu-E) πολύκλωνος διατομής 50 mm ²	20 M
Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης	6 TEM
Σφιγκτήρες ηλεκτροδίων	8 TEM
Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχου γείωσης	2 TEM
Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων	2 TEM
Φρεάτια από PVC	2 TEM
Προστατευτικός σωλήνας	2 TEM

2^B. Κεντρικό Κτίριο και παρακείμενο αυτού κτίριο Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για την προστασία του κεντρικού κτιρίου και παρακείμενου αυτού κτιρίου της Δ/σης προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία μίας κατακόρυφης (1) ακίδας τύπου FRANKLIN, διαστάσεων Φ30X1000 mm, η οποία θα τοποθετηθεί επί ιστού από χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου και συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης, και θα πακτωθεί πλαγιομετωπικά του κτιρίου μέσω κατάλληλων στηριγμάτων.

Η διοχέτευση του κεραυνικού ρεύματος στο σύστημα γείωσης θα γίνεται από έναν (1) αγωγό καθόδου. Ο αγωγός θα είναι από κράμα αλουμινίου AlMgSi Φ8mm και θα τοποθετηθεί κατακόρυφα κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου μέσω κατάλληλων στηριγμάτων.

Το σύστημα γείωσης θα τοποθετηθεί όπως περιγράφηκε στην παρ. 2^Α παραπάνω.

Πίνακας Β απαιτούμενου εξοπλισμού

Ακίδα τύπου FRANKLIN Φ30X1000 mm:	1 TEM.
Ιστός στήριξης ύψος 2+6 μ.	1 TEM
Σύνδεσμοι ακίδας με αγωγό καθόδου:	1 TEM
Ένας αγωγός καθόδου αλουμινίου (AlMgSi) διατομής Φ8mm	15 M
Στηρίγματα αγωγού καθόδου τοιχοποιίας	15 TEM
Αγωγός γείωσης χάλκινος (Cu-E) πολύκλωνος διατομής 50 mm ²	10 M
Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης	3 TEM
Σφικτήρες ηλεκτροδίων	4 TEM
Λύομενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχου γείωσης	1 TEM
Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων	1 TEM
Φρεάτια από PVC	1 TEM
Προστατευτικός σωλήνας	1 TEM

2^Γ. Κτίριο Γραφείων με κεραμοσκεπή.

Για την προστασία του μικρότερου κτιρίου με την κεραμοσκεπή της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία μίας κατακόρυφης (1) ακίδας τύπου FRANKLIN, διαστάσεων Φ16X2000 mm, η οποία θα τοποθετηθεί επί της κεραμοσκεπής του κτιρίου στο υψηλότερο σημείο με κατάλληλα στηρίγματα και εν συνεχεία θα συνδέεται με τη γη με αγωγούς καθόδου.

Η διοχέτευση του κεραυνικού ρεύματος στο σύστημα γείωσης θα γίνεται από έναν (1) αγωγό καθόδου, ο οποίος θα είναι από κράμα αλουμινίου AlMgSi Φ8mm και θα τοποθετηθεί κατακόρυφα κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου μέσω κατάλληλων στηριγμάτων.

Το σύστημα γείωσης θα τοποθετηθεί όπως περιγράφηκε στην παρ. 2^Α παραπάνω

Πίνακας Γ απαιτούμενου εξοπλισμού

Ακίδες τύπου FRANKLIN Φ16X2000 mm:	1 TEM.
Στηρίγματα στήριξης ακίδας σε κεραμοσκεπή:	3 TEM
Σύνδεσμος ακίδας με αγωγό καθόδου:	1 TEM
Ένας αγωγός καθόδου αλουμινίου (AlMgSi) διατομής Φ8mm	15 M
Στηρίγματα αγωγού καθόδου κεραμοσκεπής	15 TEM

Στηρίγματα αγωγού καθόδου τοιχοποιίας	15 TEM
Αγωγός γείωσης χάλκινος (Cu-E) πολύκλωνος διατομής 50 mm ²	10 M
Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης	3 TEM
Σφικκτήρες ηλεκτροδίων	4 TEM
Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχου γείωσης	1 TEM
Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων	1 TEM
Φρεάτια από PVC	1 TEM
Προστατευτικός σωλήνας	1 TEM

2^Α. Είσοδος οχημάτων και προκατασκευασμένοι οικίσκοι.

Για την προστασία της εισόδου και των δύο προκατασκευασμένων οικίσκων της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία μίας κατακόρυφης (1) ακίδας τύπου FRANKLIN, διαστάσεων Φ16Χ2000 mm, η οποία θα τοποθετηθεί επί της τσιμεντένιας πύλης εισόδου οχημάτων στο υψηλότερο σημείο με κατάλληλα στηρίγματα και εν συνεχεία θα συνδέεται με τη γη με αγωγούς καθόδου.

Η διοχέτευση του κεραυνικού ρεύματος και το σύστημα γείωσης θα εγκατασταθούν όπως περιγράφηκε στην παρ. 2^Α παραπάνω.

Πίνακας Δ απαιτούμενου εξοπλισμού

Ακίδες τύπου FRANKLIN Φ16Χ2000 mm:	1 TEM.
Στηρίγματα πλευρικής στήριξης ακίδας:	3 TEM
Σύνδεσμος ακίδας με αγωγό καθόδου:	1 TEM
Ένας αγωγός καθόδου αλουμινίου (AlMgSi) διατομής Φ8mm	10 M
Στηρίγματα αγωγού καθόδου τοιχοποιίας	10 TEM
Αγωγός γείωσης χάλκινος (Cu-E) πολύκλωνος διατομής 50 mm ²	10 M
Ηλεκτρόδια τριγώνου γείωσης	3 TEM
Σφικκτήρες ηλεκτροδίων	4 TEM
Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχου γείωσης	1 TEM
Κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων	1 TEM
Φρεάτια από PVC	1 TEM
Προστατευτικός σωλήνας	1 TEM

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για την προστασία της τριφασικής παροχής της ΔΕΗ, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων κλάσης προστασίας T1+T2+T3.

Για την προστασία της δισύρματης γραμμής ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ενός αντιυπερτασικού τηλεφωνικού φίλτρου υψηλής αντοχής κλάσης προστασίας T3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

(4)

Ημερομηνία:/...../2020

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ