



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ναύπλιο, 24/3/21

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου
Ταχ. Κώδικας : 21100
Τηλέφωνο : 27523-60398, 402

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αργολίδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου ψύξης - θέρμανσης (AIR CONDITION), για τις ανάγκες του Δημόσιου ΙΕΚ Άργους στην Δαλαμανάρα, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (**8.990,00€**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά

- Έξι (6) μηχανήματα κλιματισμού διαιρούμενου τύπου ψύξης - θέρμανσης (AIR CONDITION)

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν:

1. Οικονομική προσφορά σε τιμή μονάδας τεμαχίου, που θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της παρούσας και θα συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφικό υλικό του προϊόντος και
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι τα είδη της οικονομικής του προσφοράς είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 24/3/21 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Αργολίδας, τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η οικονομική του προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την υποβολή της.

Απορρίπτεται Προσφορά η οποία :

- είναι εναλλακτική,
- έχει απόκλιση από τα ζητούμενα είδη
- είναι εκπρόθεσμη
- εμπεριέχει ασυνήθιστα χαμηλές τιμές
- δεν καλύπτει τις συνολικές ποσότητες
- ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών.

Μειοδότης/ες θα αναδειχθεί ο Οικονομικός φορέας με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση που ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει ποσοστό της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό αυτό καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σύμφωνα με το αρθ.58 του ν.4412/16.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (και ο υπεργολάβος, μόνο σε περίπτωση που το ποσοστό υπεργολαβίας ξεπερνά το 30% της σύμβασης) υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία:

1. υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα – Παράρτημα ΙΙ)
2. φορολογική ενημερότητα για όλους τους φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης (σε ισχύ)
3. ασφαλιστική ενημερότητα μισθωτών και μη μισθωτών (σε ισχύ)

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να απευθύνει και να καταθέσει την προσφορά του **έως 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00** στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας, με αίτηση η οποία και θα πρωτοκολληθεί ή εναλλακτικά στο e-mail της γραμματείας gram@argolida.gr.

**Με Εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα
Ο Προϊστάμενος της Δ/σης**

Επαμεινώνδας Μαυρόγιαννης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια Κλιματιστικών στο
Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.990,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά την **προμήθεια ΕΞΙ (6) μηχανημάτων κλιματισμού διαιρούμενου τύπου ψύξης - θέρμανσης (AIR CONDITION)**, για την αντιμετώπιση των αναγκών των του Δημόσιου ΙΕΚ Άργους στην Δαλαμανάραγια αποδοτική θέρμανση και ψύξη στους χώρους αυτούς, καθώς η επαρκής θέρμανση των χώρων κατά τους χειμερινούς μήνες και η επαρκής ψύξη τους κατά τους θερινούς μήνες κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών για όσους εργάζονται (διδασκτικό προσωπικό) ή εξυπηρετούνται (μαθητές) στους χώρους αυτούς.

α/α	Χώρος εγκατάστασης	Ονομαστική ψυκτική Ισχύς μονάδας (Kw)	Τεμ.	παρατηρήσεις
1	Αίθουσες κατάρτισης (Διασώστες, Φύλακες Μουσείων, Στελέχη ασφαλείας, Βρεφονηπιοκόμων) αίθουσες	6,00	4	Επίτοιχο
2	Αίθουσα Πληροφορικής	6,00	2	Επίτοιχο

Η προμήθεια των προαναφερόμενων κλιματιστικών μονάδων συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Τα μηχανήματα είναι τυποποιημένα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου, τεχνολογίας INVERTER και ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+ (CLASS A+), με οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στον Δημόσιο Τομέα και αποτελούνται από:

- Εξωτερική Μονάδα η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (συμπιεστής, ανεμιστήρας, συμπυκνωτής, σωληνώσεις, βάνες, βάσεις στήριξης, κλπ) για την παραγωγή ψύξης η θέρμανσης, σύμφωνα με τις ανάγκες.

- Εσωτερική Μονάδα η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (ανεμιστήρα επανακυκλοφορίας αέρα, φίλτρα, συμπυκνωτής, κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού, κλπ), για την επίτευξη των απαιτούμενων για κάθε χώρο συνθηκών κλιματισμού (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ)
- Συσκευή Τηλεχειρισμού με μπαταρίες μέσω της οποίας ο χρήστης ρυθμίζει τις συνθήκες κλιματισμού του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Στην εγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος οι εξωτερική μονάδα διασυνδέεται με την εσωτερική με σωληνώσεις από τις οποίες κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό και με καλωδιώσεις για την τροφοδοσία των μονάδων με ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **8.990,00€ με ΦΠΑ**.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	CPV	Μον Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Κλιματιστικό μηχάνημα επίτοιχης τοποθέτησης, διαιρούμενου τύπου, ονομαστικής ισχύος 6KW, inverter πλήρως τοποθετημένο	42512200-0	Τεμ.	6	1.298,33€	7.250,00
ΣΥΝΟΛΟ						7.250,00
ΦΠΑ (24%)						1.740,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						8.990,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια – εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων σε αίθουσες του Δημόσιου ΙΕΚ Άργους στην Δαλαμανάρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των παραπάνω χώρων σε θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες και σε ψύξη κατά τους θερινούς μήνες.

α/α	Χώρος εγκατάστασης	Ονομαστική ψυκτική Ισχύς μονάδας (Kw)	Τεμ	παρατηρήσεις
1	Αίθουσες κατάρτισης (Διασώσεις, Φύλακες Μουσείων, Στελέχη ασφαλείας, Βρεφονηπιοκόμων) αίθουσες	6,00	4	Επίτοιχο
2	Αίθουσα Πληροφορικής	6,00	2	Επίτοιχο

B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι υπό προμήθεια κλιματιστικές μονάδες πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου, ψύξης –θέρμανσης, αερόψυκτες (airtoair), απευθείας εκτόνωσης, inverter, ενεργειακής κλάσης στην ψύξη και στην θέρμανση (C.O.P./E.E.R.) όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές, οικολογικού ψυκτικού μέσου R-32 και γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας.

Οι κλιματιστικές μονάδες πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της E.E. για ασφαλή λειτουργία, να διαθέτουν την πιστοποίηση EUROVENT, να φέρουν σήμανση CE και πρέπει να είναι να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους.

Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών μονάδων θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 14001.

Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κάτωθι προδιαγραφές αναφέρονται στην κατ' ελάχιστον αποδεκτή ποιότητα.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ 6kw(inverter)

A.A	Περιγραφή	Απαίτηση
1.	Τύπος	Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου, τοίχου
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	
2.1	Ονομαστική Απόδοση (Ισχύς) Θέρμανσης	$\geq 7.0\text{Kw}$
2.2	SCOP	$\geq 4,50$
2.3	Ενεργειακής κλάσης	$\geq A+$
3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΞΗΣ	
3.1	Ονομαστική Απόδοση (Ισχύς) Ψύξης :	$\geq 6.0\text{Kw}$
3.2	S.E.E.R	$\geq 6,0$
3.3	Ενεργειακής κλάσης	$\geq A++$
4	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ	
4.1	Συμπιεστής	Inverter
4.2	Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας	$\leq 48\text{dB(A)}$
4.3	Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας	$\leq 50 \text{ dB(A)}$
4.4	Μέγιστο Μήκος σωληνώσεων	30m
4.5	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά	20m
4.6	Ψυκτικό μέσο	R-32
4.7	Θερμοκρασίες Λειτουργίας – Ψύξη	$-10 \sim 46 \text{ }^{\circ}\text{C}$
4.8	Θερμοκρασίες Λειτουργίας – Θέρμανση	$-15 \sim 24 \text{ }^{\circ}\text{C}$
4.9	Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου χειρισμού	Με τηλεχειρισμό
4.10	Κατεύθυνση ροής αέρα	Με τηλεχειρισμό
4.11	Δυνατότητα αφύγρανσης για τον έλεγχο της υγρασίας στον χώρο	NAI
4.12	Χρονοδιακόπτης	NAI
4.13	Παροχή ρεύματος	Μονοφασική
4.14	Τροφοδοσία / Συχνότητα	230V/50Hz
4.15	Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά την λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά την λειτουργία της θέρμανσης από την δημιουργία παγετού	NAI
4.16	Σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή	NAI
4.17	Σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος	NAI
4.18	Σύστημα προστασίας από υπέρταση	NAI
5	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
5.1	Δήλωση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) ετών	NAI
5.2	Δυνατότητα κάλυψης συντήρησης και επισκευής από εξειδικευμένο συνεργείο	NAI
5.3	Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για το συμπιεστή (σε έτη)	≥ 5 έτη
5.4	Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή για τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος (σε έτη)	≥ 2 έτη
5.5	Κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται	NAI

Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στις σχολικές αίθουσες θα τοποθετηθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου της αποχέτευσης στραγγισμάτων και ηλεκτρικής εγκατάστασης) τα αυτόνομα επίτοιχα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου.

Η προμήθεια των κλιματιστικών μονάδων συμπεριλαμβάνει και την μεταφορά, πλήρη τοποθέτηση, και παράδοση τους σε πλήρη και σωστή λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνονται για την παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία των μονάδων είναι :

- Πλήρης ηλεκτρική (με ανεξάρτητο ηλεκτρικό πίνακα), ψυκτική και υδραυλική εγκατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Τα σημεία εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας και θα ακολουθηθούν πιστά οι υποδείξεις της, ασχέτως του απαιτούμενου μήκους σωληνώσεων, εντός πάντα των προβλεπόμενων ορίων από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων.
- Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών μονάδων θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτιρίου σε **γαλβανιζέ μεταλλικές βάσεις** που οφείλει να εγκαταστήσει ο προμηθευτής, και θα στηρίζονται στον τοίχο ή στο δάπεδο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με το φορτίο που θα φέρουν.
- Οι αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων των κλιματιστικών θα οδηγηθούν και θα συνδεθούν μέσω κατάλληλου πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης στο πλησιέστερο σιφώνι δαπέδου ή υδρορροή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- Η κλιματιστική μονάδα κάθε σχολικής αίθουσας θα διαθέτει **δική της ηλεκτρική παροχή, νέα, με ξεχωριστή ασφάλεια από υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα**. Ο πίνακας, τα υλικά, καλώδια και το διακοπτικό υλικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Στο επίτοιχο ηλεκτρολογικό κανάλι που θα οδεύσει το παροχικό καλώδιο θα προβλεφθεί επαρκής χώρος για μελλοντική τοποθέτηση πρόσθετου καλωδίου. Η στήριξη του ηλεκτρολογικού καναλιού πρέπει να γίνεται με μηχανικό τρόπο (βίδες-ούπατ) και όχι με αυτοκόλλητη ταινία.
- Όπου απαιτηθεί η διάνοιξη οπών θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση και μόνωση αυτών μετά το πέρας των εργασιών με κατάλληλα υλικά, καθώς και βαφή στον ίδιο χρωματισμό.
- Επίτοιχες οδεύσεις σωληνώσεων και καλωδίων θα πρέπει να καλυφθούν με κατάλληλο ηλεκτρολογικό κανάλι. Τα κανάλια που θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς τοίχους, θα είναι βαμμένα στο χρώμα του τοίχου.
- Οι υδραυλικές σωληνώσεις ένωσης της εξωτερικής με την εσωτερική μονάδα θα είναι από χαλκό και θα μονωθούν από συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς, παραδιδόμενες σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με το κόστος για όλα τα απαραίτητα, υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτηση και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία του. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.

Ο προμηθευτής μετά το πέρας των εργασιών, κατά την παραλαβή του έργου έχει τις εξής υποχρεώσεις :

- Παράδοση πλήρους φακέλου εγχειριδίων χρήσης και εγγυήσεων κατασκευαστή.
- Παράδοση πλήρους φακέλου εγχειριδίου συντήρησης
- Παράδοση συνοπτικού εγχειριδίου λειτουργιών και συντήρησης
- Παράδοση πίνακα βλαβών
- Εκπόνηση όλων των απαραίτητων δοκιμών, σύνταξη και παράδοση αντίστοιχων πρωτόκολλων δοκιμών
- Εκπαίδευση του υπεύθυνου συντηρητή λειτουργίας που θα οριστεί από την Υπηρεσία

Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽⁴⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

(4)

Ημερομηνία:/.../2021

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ