



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ 8.000 m³/h ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥ
(ΚΙΒΕΡΙ) Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.125.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 270162

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail:

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 8.000 m³/h ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥ (ΚΙΒΕΡΙ) Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και των λοιπών στοιχείων δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	
			ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Αντλητικό συγκρότημα παροχής 8.000 m ³ /h, μανομετρικού 42mΥΣ, μήκους στήλης 7,60m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1.350 kW, τάσης 6.3 KV και διάταξη ομαλής εκκίνησης πλήρως τοποθετημένο έτοιμο προς χρήση	1		
2	Διάταξη ομαλής εκκίνησης για αντλητικό συγκρότημα με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1.000kW, τάσης 6.3 KV πλήρως τοποθετημένο έτοιμο προς χρήση	1		
3	Υδρόμετρο clamp-on για τον καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου φ2300mm στο κεντρικό αντλιοστάσιο Αναβάλου τοποθετημένο έτοιμο προς χρήση	1		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)				

(Πόλη) / (Ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα οικονομικού φορέα)