



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Ναυπλίου 57
221 32 Τρίπολη
Πληροφορίες: Μαντζουράνης Π.
Τηλέφωνο: 2713 610 121
Email: perivallon@ppel.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ. ΣΟΥΡΟΥΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
Σαρανταπόρου 18, Ενταύθα

ΚΟΙΝ.: 1. κ. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Σαρανταπόρου 20, Ενταύθα.
2. ΥΠΕΝ-Γενική Διεύθυνση Σώματος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Email: sene.tep@prv.ypeka.gr

3. ΥΠΕΝ- Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής πολιτικής
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙ.Π.Α.)
Email: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου που αφορά εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου.

ΣΧΕΤ.: α. Η από 11-03-2025 αίτηση κ. Σουρούφη Νικόλαου.

β. Η από 20-03-2025 Έκθεση Αυτοψίας ΚΕΠΠΕ ΠΕ Αρκαδίας.

γ. Το από 04-04-2025 υπόμνημα κ. Γκικόπουλου Νικόλαου και τα συνημμένα έγγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Χρήστου Βυτόγιαννη που βεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου σύμφωνα με την από 02-12-2020 θεωρημένη μελέτη εγκατάστασης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νικολάου Ξένου, σύμφωνα με την οποία έγινε έλεγχος για διαρροή στην δεξαμενή υγραερίου και στο λέβητα και δεν διαπιστώθηκε διαρροή σε κανένα εξάρτημα ή σωλήνα.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι από την ανωτέρω (β) αυτοψία που διενεργήθηκε και από τα ανωτέρω (γ) κατατεθειμένα έγγραφα, δεν προκύπτει υποβάθμιση περιβάλλοντος, συνεπώς ολοκληρώνεται ο έλεγχος που ξεκίνησε με την ανωτέρω (α) σχετική αίτηση.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ