ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1

1. Στοιχεία εγκατάστασης	
Φορέας Εκμετάλλευσης	
Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης	AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Είδος Επιχείρησης	Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων.
Έδρα Επιχείρησης	Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο Έδρας	210 809 3500
Email / web address	tsipn.ge@avinoil.gr / www.avinoil.gr
Τόπος Εγκαταστάσεων	72ο km Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας
Τηλέφωνο Εγκαταστάσεων	27410 49481 / 27410 49580

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Νόμιμος εκπρόσωπος Εταιρίας	
Υπεύθυνος Εγκατάστασης	Μιλτιάδης Γ. Μπαντής
Ιδιότητα	Γενικός Δ/ντης AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	MBantis@avinoil.gr
Τηλέφωνο	6974 266443 (σε 24ωρη βάση)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Υπεύθυνος Εγκατάστασης	Ζαφείρης Παύλος
Ιδιότητα	-
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	Pavlos.Zafiris@ceg.gr
Τηλέφωνο	6945 933286 (σε 24ωρη βάση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
Προϊστάμενος Εγκατάστασης	Γιαννόπουλος Βλάσιος
Ιδιότητα	-
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	vgiannopoulos@ceg.gr
Τηλέφωνο	6980 054139 (σε 24ωρη βάση) / 27410 48769
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Τεχνικός Ασφαλείας	Πούλης Κωσταντίνος
Ιδιότητα	Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΞΥΠΠ SAFEMED Ε.Π.Ε.)
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	costasagatha.p@gmail.com
Τηλέφωνο	27410 41800 / 6973 533951 (σε 24ωρη βάση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
Επόπτης Εγκατάστασης	Βλάσιος Ι. Γιαννόπουλος
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	vgiannopoulos@ceg.gr
Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση)	27410 48769 & 6980 054139 (σε 24ωρη βάση)

2. Υπαγωγή Εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της κυα 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III).

Σύμφωνα με την υφιστάμενη συνολική ποσότητα υγρών καυσίμων (μέγιστη 15.094 ΜΤ) που αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων της AVINOIL στοιχειοθετείται η υπαγωγή της στις υποχρεώσεις των Άρθρων 6 «Κοινοποίηση» και 7 «Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων» της ανωτέρω κυα και κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας.

Έχει υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών/ Γενική Δ/νση Ενέργειας/ Δ/νση Υδρογονανθράκων/ Τμήμα Εγκαταστάσεων, φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην κυα 172058/2016. Τα προαναφερόμενα έχουν θεωρηθεί με την ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/111693/2094-05.10.2026 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ με θέμα «Θεώρηση φακέλου Κοινοποίησης (Μάιος 2026) για την εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο 72ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, του φορέα «AVINOIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»».

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης

Οι εγκαταστάσεις διακίνησης και αποθήκευσης υγρών καυσίμων της AVINOIL βρίσκονται στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων της Π.Ε. Κορινθίας, νότια της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο 72ο km της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στη θέση "Σουσάκι".

Ο σκοπός της εγκατάστασης είναι η παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση Υγρών Καυσίμων. Συγκεκριμένα διακινούνται Βενζίνες και Πετρέλαια (Diesel). Επιπλέον, στην εγκατάσταση αποθηκεύονται προσωρινά χρώματα, ιχνηθέτες και βελτιωτικά πρόσθετα.

Τα πετρελαιοειδή προϊόντα παραλαμβάνονται μέσω αγωγών τροφοδοσίας από τις άμεσα γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ. Τα αποθηκευμένα καύσιμα φορτώνονται σε βυτιοφόρα οχήματα μέσω του γεμιστηρίου. Το προσωπικό της εγκατάστασης είναι 13 άτομα και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της εγκατάστασης, τους τεχνικούς και το διοικητικό προσωπικό.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

- Αγωγούς παραλαβής πετρελαιοειδών από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ.
- Δέκα υφιστάμενες (10) δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων (Βενζίνες και Πετρέλαια) συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 18.400 m3 ή 15.094 ΜΤ, εντός λεκανών ασφαλείας
- Δύο βοηθητικές Δεξαμενές Βελτιωτικών-Προσθέτων
- Αντλιοστάσιο Υγρών Καυσίμων
- Αντλιοστάσιο Αφρού Πυρόσβεσης
- Γεμιστήριο Φόρτωσης Βυτιοφόρων Οχημάτων με επτά (7) νησίδες
- Μονάδα Ανάκτησης Ατμών (Vapour Recovery Unit)
- Βοηθητικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου ελαιοδιαχωριστής και υποσταθμού μέσης τάσης
- Κτίρια γραφείων (Φυλάκιο, Διοικητήριο, Χώροι υγιεινής και Αποθήκες).

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι γενικές κατηγορίες ουσιών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατηγορία κινδύνου των ουσιών αυτών. Επίσης, παρουσιάζονται τα κύρια επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία ανάφλεξης, θερμοκρασία αυτανάφλεξης, όρια ανάφλεξης/έκρηξης LFL – UFL/LEL – UEL).

**Lower Flammable or Explosive Limit (LFL/ LEL) και Upper Flammable or Explosive Limit (UFL/ UEL)*

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ LFL – UFL/LEL – UEL
ΒΕΝΖΙΝΕΣ	Εξαιρετικά Εύφλεκτες	< -40 oC (μέθοδος κλειστού δοχείου)	280 oC ως 470 oC	LEL – UEL: 1.4% - 7.6%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Εύφλεκτο	≥ 55 °C	≥ 225 oC	Μη εφαρμόσιμα
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL) ΚΙΝΗΣΗΣ	Εύφλεκτο	≥ 55 °C και < 75°C	≥ 225 oC	Μη εφαρμόσιμα

Τα πρόσθετα/χημικά/χρώματα/ιχνηθέτες που χρησιμοποιούνται στα ανωτέρω, εμπίπτουν στην κατηγορία: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας χρόνιου κινδύνου 1 & 2. Επίσης δύναται: Διάβρωση / Ερεθισμός δέρματος κατ. 2, Ερεθισμός των οφθαλμών, Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, Εισπνοή όπου επηρεαζόμενα όργανα είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τοξικότητα Αναρρόφησης κατ.1, Ύποπτο Καρκινογένεσης κατ. 2.

Οι μέγιστες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που είναι δυνατόν να ευρεθούν στον εξοπλισμό της εγκατάστασης είναι μικρότερες από τις οριακές ποσότητες για υποβολή Μελέτης Ασφάλειας, εφόσον τα Αθροιστικά Κλάσματα αναφορικά στις εύφλεκτες και στις επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες προκύπτουν μικρότερα της μονάδας για τις οριακές ποσότητες που εφαρμόζονται για τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων Ανώτερης Βαθμίδας (Εύφλεκτες Ουσίες: 0,6 < 1, Επικίνδυνες για το Περιβάλλον Ουσίες: 0,75 < 1).
Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση υπάγεται στις απαιτήσεις εγκαταστάσεων Κατώτερης Βαθμίδας και προβλέπεται η υποβολή Κοινοποίησης και ΠΠΜΑ σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ 172058/ΦΕΚ 354Β'/17.02.2016 (Αθροιστικά Κλάσματα για τις οριακές ποσότητες που εφαρμόζονται για τις απαιτήσεις εγκαταστάσεων Κατώτερης Βαθμίδας: Εύφλεκτες Ουσίες: 6,04 > 1, Επικίνδυνες για το Περιβάλλον Ουσίες: 6,40 > 1).

5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016

Δεν υπάρχουν μετατροπές στην εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 10 της κυα 172058/2016.

6. Περαιτέρω πληροφορίες	
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης	-
Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο Κοινοποίησης και τη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αδειοδοτούσα αρχή. Τμήμα Εγκαταστάσεων / Διεύθυνση Υδρογονανθράκων / Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του ΥΠΕΝ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 15 13 412 , 213 15 13 409 e-mail: egatpetrel@prv.ypeka.gr
7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016	
Οι εγκαταστάσεις του φορέα AVINOIL γειτνιάζουν με το διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Καμία Ζώνη Domino δεν υπερβαίνει τα όρια της εγκατάστασης. Οπότε, οι ζώνες φαινομένου Domino που αντιστοιχούν στα δυσμενέστερα εξεταζόμενα σενάρια ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις της AVINOIL δεν επηρεάζουν τις γειτονικές μονάδες ή εξοπλισμό του διυλιστηρίου της MOTOR OIL HELLAS. Αντίστοιχα, δεν επηρεάζουν ούτε το πρατήριο υγρών καυσίμων και υδρογόνου της AVIN, ούτε τη βιοτεχνία στρωμάτων Cozy Strom. Η καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης, χαρακτηρίζεται από την αυστηρή τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας που στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων, του πολίτη και του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού. Οι οδηγίες που θα δοθούν στους πολίτες σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος. Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/biomihanika-atyhimata). Η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω δελτίων τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του Αντιπεριφερειάρχη/Περιφερειάρχη προς τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.	

ΜΕΡΟΣ 2

Θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην εγκατάσταση να επηρεάσει άλλο Κράτος - Μέλος της ΕΕ;	ΟΧΙ